

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v góp ý phương án thiết kế đường
công vụ đấu nối tạm tại Km12+720
(T)/QL.19 mới phục vụ thi công xây
dựng Nhà máy nước sạch Quy Nhơn
(giai đoạn 1)

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Quy Nhơn

UBND huyện Tuy Phước nhận được Văn bản số 11/CV-SENCOQN ngày 11/3/2022 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Quy Nhơn về việc chấp thuận hành lang thoát lũ, cấp nước tưới tiêu của hồ sơ thiết kế đường công vụ kết nối với Quốc lộ 19 mới tại lý trình Km12+720(T); về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Quy Nhơn lưu ý các ý kiến tại **mục 1, mục 2** của Văn bản số 645/SNN-TL ngày 24/03/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Trong quá trình khai thác và sử dụng đường công vụ thi công (đường tạm) Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Quy Nhơn phải có trách nhiệm duy trì ổn định các cống ngang theo thiết kế, điều chỉnh khẩu độ cống ngang tại lý trình Km0+167,12 từ Ø80cm thành Ø100cm đảm bảo cấp nước tưới trong quá trình sản xuất nông nghiệp; đồng thời phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ thi công xây dựng Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1).

- Lưu ý: khi hết thời hiệu thuê đất để khai thác và sử dụng đường công vụ nêu trên (hoặc khi đã được cấp thẩm quyền giao đất để xây dựng đường đấu nối hoàn chỉnh vào Nhà máy), đề nghị Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Quy Nhơn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Tuy Phước, đề nghị Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Quy Nhơn thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

