

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v kiểm tra hoàn thiện, giải trình
hồ sơ dự án: Xây dựng cầu Hóc Công,
xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải Bình Định;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

Thực hiện Văn bản số 1444/UBND-KT ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc kiểm tra hoàn thiện hồ sơ dự án: Xây dựng Cầu Hóc Công, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước;

Theo đó, UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế giải trình các ý kiến thẩm định theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh tại Văn bản số 84/SGTVT-GT ngày 17/01/2023, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Văn bản số 111/BC-SKHĐT ngày 09/03/2023 và của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Văn bản số 86/SNN-TL ngày 12/01/2023. Trên cơ sở đó, UBND huyện Tuy Phước báo cáo chi tiết các nội dung hoàn thiện và giải trình các ý kiến cụ thể như sau:

TT	Nội dung góp ý kiến của các Sở	Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình
1	Văn bản của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 84/SGTVT-GT ngày 17/01/2023	
1.1	Bề rộng cầu Bcầu = 4,0m nhưng bề rộng nền đường đầu cầu Bnền = 7,5m là chưa phù hợp, không phát huy hiệu quả dự án khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, việc đầu tư nâng cấp sau này (nếu có) cũng rất khó khăn và tốn kém kinh phí.	- Xóm 4 (Hóc Công), thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành nằm bờ nam sông Hà Thanh, có 100 hộ dân sinh sống tại khu vực này theo quy hoạch vùng huyện Tuy Phước phê duyệt là giữ nguyên hiện trạng tự nhiên, nhằm bảo tồn phát huy và phát triển đất lâm nghiệp, rừng hiện có. Không phát triển cơ sở hạ tầng khác nhằm bảo vệ hành lang tiêu thoát lũ lưu vực sông Hà Thanh.

TT	Nội dung góp ý kiến của các Sở	Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình
		<p>- Khu vực này cùng lúc Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến Cao tốc Bắc – Nam trong đó xây dựng cầu Phước Thành dài 300m đi song song với cầu Hóc Công với quy mô 4 làn xe; kết nối tuyến đường QL19C (bờ Bắc) và tuyến đường ĐT.638 (bờ Nam). Người dân Tuy Phước, Quy Nhơn, hoặc xóm 4 Hóc Công, phương tiện giao thông tải trọng lớn có thể qua lại 2 bên rất thuận tiện bằng các nút giao phía Bắc (QL19C), nút giao phía Nam (ĐT.638) nằm lân cận xóm 4 Hóc Công, Phước Thành.</p> <p>- Quy mô nền đường đầu cầu phía Bắc và phía Nam như trên là phù hợp với quy hoạch trung tâm xã Phước Thành đã phê duyệt, giải quyết kết nối giao thông các khu dân cư đến trung tâm xã Phước Thành, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân và các cháu học sinh xóm 4 đi học hàng ngày. Vì vậy quy mô XD cầu như trên là cần thiết và cơ bản phù hợp.</p>
1.2	Bước thiết kế cơ sở chỉ khoan địa chất tại 02 mố và 01 trụ nên chiều dài cọc BTCT là tạm tính.	Đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung số liệu khảo sát địa chất tại vị trí các trụ ở bước TKBVTC.
1.3	Tiết diện cọc BTCT 40cmx40cm thay cho cọc 30cmx30cm, kích thước thân mố, bố trí cầu tạm trên đường công vụ thay công tạm, bỏ bê cột đèn (<i>cầu trên tuyến giao thông nông thôn không có hệ thống điện chiếu sáng</i>); chỉnh sửa một số bản vẽ: Trắc dọc cầu, bản mặt cầu, thân mố, bê trụ, lớp phủ mặt cầu, móng	Đơn vị tư vấn đã tiếp thu, tính toán, chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý kiến thẩm định.

TT	Nội dung góp ý kiến của các Sở	Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình
	cọc BTCT...	
1.4	Thuyết minh Báo cáo NCKT: Bổ sung tính xói cục bộ mô trụ cầu; chỉnh sửa một số nội dung về thiết kế cơ sở theo ý kiến thẩm định	<p>Tư vấn thiết kế đã bổ sung hồ sơ tính xói cục bộ tại mô trụ cầu.</p> <p>Phần nội dung trong thuyết minh báo cáo NCKT tư vấn thiết kế tiếp thu và đã chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định.</p>
1.5	Bổ sung hồ sơ mô vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình, hoàn thiện sơ đồ vận chuyển vật liệu có xác nhận của Chủ đầu tư.	Tư vấn thiết kế tiếp thu đã bổ sung hồ sơ đầy đủ.
2	Văn bản của Sở NN&PTNN tại Văn bản số 86/SNN-TL ngày 12/01/2023	
	Đề nghị trước khi thi công cầu Hóc Công cần lập thủ tục cấp phép liên quan đến đề điều theo quy định tại Điều 25 Luật Đề điều	Đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ để xin cấp phép.
3	Văn bản của Sở KH&ĐT tại Văn bản số 111/BC-SKHĐT ngày 09/03/2023	
	Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi cần cập nhật đầy đủ một vài nội dung theo quy định, cụ thể tại Điều 18 Nghị định số 40/2020/NĐCP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; khoản 2 và khoản 3 Điều 44, Điều 74 của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ	Đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến của Sở.

Trên đây là ý kiến hoàn thiện, giải trình hồ sơ dự án: Xây dựng cầu Hóc Công, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước; UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Sở Giao thông vận tải Bình Định, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định, Sở Nông nghiệp

và PTNT Bình Định kiểm tra, xác nhận việc hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung yêu cầu để UBND huyện Tuy Phước sớm triển khai các thủ tục tiếp theo./.

(Công văn này thay thế Công văn số 392/UBND-XD ngày 31/03/2023 của UBND huyện Tuy Phước)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân