

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v tham gia góp ý về vật liệu và quy cách lát vỉa hè đối với các khu vực tuyến phố, khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

UBND huyện Tuy Phước nhận được Công văn số 2999/SXD-QHKT ngày 24/10/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc lấy ý kiến về vật liệu và quy cách lát vỉa hè đối với các khu vực tuyến phố, khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

Sau khi rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng vật liệu lát vỉa hè tại các tuyến phố, khu vực đô thị trên địa bàn huyện; UBND huyện Tuy Phước tham gia góp ý một số nội dung, cụ thể như sau:

- Hiện nay, tại các tuyến phố, khu vực đô thị trên địa bàn huyện Tuy Phước, vật liệu lát vỉa hè hầu hết được sử dụng bằng gạch bê tông tự chèn màu đỏ kích thước: 300x300mm và gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 màu đỏ, kích thước: 300x300mm, 400x400mm; một số vị trí điểm nhân đô thị như: Công viên Can lộc, Quảng trường Xuân Diệu được sử dụng đá granite để lát vỉa hè.

- Theo điều kiện thực tế của địa phương thì việc sử dụng vật liệu lát vỉa hè như hiện nay là phù hợp; đối với vỉa hè có các tuyến đi ngầm thì đề xuất bề rộng mặt cắt vỉa hè tối thiểu là 3,5m.

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Tuy Phước, đề nghị Sở Xây dựng Bình Định xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân