

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v thỏa thuận hướng tuyến điều chỉnh đường dây 220kV đầu nối Phước An - Nhơn Hội thuộc dự án “Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội và đường dây đầu nối Phước An - Nhơn Hội” đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 tại Công văn số 0935/PECC2-TLĐ ngày 27/3/2023 về việc thống nhất hướng tuyến điều chỉnh đường dây 220kV đầu nối Phước An - Nhơn Hội thuộc dự án “Trạm biến áp 200kV Nhơn Hội và đường dây đầu nối Phước An - Nhơn Hội”, đoạn nằm ngoài phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định và của Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Báo cáo số 73/BC-PKHTHT ngày 05/4/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Thống nhất chọn **Phương án điều chỉnh 2** theo Hồ sơ Báo cáo thỏa thuận vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây đầu nối thuộc dự án “Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội và đường dây đầu nối Phước An - Nhơn Hội” do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 lập tháng 03/2023 (*Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm Chủ đầu tư dự án*). Tuy nhiên, khi xây dựng đề nghị Chủ đầu tư cần phải điều chỉnh vị trí trụ G16B (xóm nhà Trường Giang, thôn Xuân Phương) dịch chuyển về hướng vị trí trụ G16 sao cho tuyến đường dây song song với tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân. Còn các nội dung khác đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo thỏa thuận tại Văn bản số 53/UBND-KTHT ngày 24/01/2019 của UBND huyện Tuy Phước.

Đề nghị Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng KT&HT huyện;
- UBND xã Phước Sơn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**