

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v ý kiến thẩm định dự án Trạm  
biến áp 220kV Nhơn Hội và đường  
dây đầu nối Phước An Nhơn Hội

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định.

UBND huyện Tuy Phước nhận được Văn bản số 1851/SKHĐT-TTXX ngày 11/07/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định về việc lấy ý kiến thẩm định dự án Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội và đường dây đầu nối Phước An Nhơn Hội; Qua kiểm tra rà soát, UBND huyện Tuy Phước có ý kiến như sau:

**1. Về kế hoạch SDD:** Dự án đã được đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh. Diện tích đăng ký theo kế hoạch sử dụng đất 0,43 ha, bao gồm: đất trồng lúa 0,15 ha, đất hàng năm khác 0,05ha, đất rừng sản xuất 0,23ha.

**2. Về quy hoạch:** phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Tuy nhiên, đề nghị nhà đầu tư làm việc với Sở Xây dựng Bình Định để dịch chuyển đường dây đoạn từ G15B-G16B về phía Bắc (nằm trong hành lang của tuyến đường An Nhơn – Tây Đầm). Đoạn từ G13 đến G18B cập nhật toạ độ vị trí các đồ án quy hoạch của tỉnh nằm dọc theo tuyến đường An Nhơn - Tây đầm, để tránh chia cắt bất lợi quy hoạch do giải hành lang an toàn lưới điện 220kV. Ngoài ra, các vị trí từ cột G15B đến G16B (đi qua Vũng Bà Liễn, thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn là hành lang tiêu thoát lũ của 2 xã Phước Hiệp - Phước Sơn xuống đầm Thị Nại), đề nghị làm việc với Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, địa phương và thực tế hiện trường để có ý kiến cụ thể trước khi thiết kế chi tiết.

Trên đây là ý kiến tham gia của UBND huyện Tuy Phước, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**